

Legenda zariadení :

16	SOLENOIDOVÝ VENTIL 2VE 13DA, DN 15, 230 V	1
15	BEZPRÍRUBOVÁ UZARVÁRACIA KLAPKA SO SERVOPOHONOM, DN 65	2
14	ODDELOVACÍ ČLEN FILLSET FV S VODOMEROM, DN 20	1
13	NEUTRALIZAČNÝ BOX KONDENZÁTU WOLF DO 300 kW	2
12	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVAČ ÚK ESBE 3MG32-18, kv = 18 m3/h	1
11	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVAČ ÚK ESBE 3MG25-12, kv = 12 m3/h	1
10	TROJCESTNÝ ZMIEŠAVAČ ÚK ESBE 3MG20-6,3, kv = 6,3 m3/h	1
9	ČERPADLO VZT, WILO-TOP-ED 40/1-7, 230 V, 390 W, 1,7 A	1
8	ČERPADLO ÚK, WILO-TOP-ED 32/1-7, 230 V, 200 W, 0,9 A	2
7	ČERPADLO ÚK, WILO-Star-EP 25/1-5, 230 V, 99 W, 0,43 A	1
6	ČERPADLO OHREVU TÚV, WILO-Star-RS 30/6, 230 V, 99 W, 0,41 A	1
5	ZDRUŽENÝ ROZDELOVAČ RS KOMBI M 200 - 4 m	1
4	ÚPRAVŇA VODY EARTH RESOURCES KINETICO ERDI/1054	1
3	EXPANZNÁ NÁDOBA S MEMBRÁNOU REFLEX N , V = 1000 l, pp = 180 kPa	1
2	OHRIEVAČ TÚV AE HR 500, V = 500 l, Qt = 47 kW, 1,0 MPa/1,0 MPa	1
1	PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL WOLF MGK 210, Qt=195 kW, 230 V, 280 W	2
Poz.	NÁZOV - TYP - ROZMER	ks

Legenda :

- VYKUROVACIA VODA - PRÍVOD (max. +80°C)
- VYKUROVACIA VODA - VRATNÁ
- E — E — POISTNÉ POTRUBIE
- s — s — SUROVÁ VODA
- u — u — UPRAVENÁ ZMAKČENÁ VODA
- o — o — ODPAD
- KONDENZÁT

Tento výkres je originál. Rozmnožovanie bez súhlasu je trestné podľa §24, čl.3, odst. a, zákona č.618/2003 Z. z.

Zodpovedný projektant	Vypracoval	Kreslil
Jozef Režný	Ing. Helena Režná	Ing. Helena Režná
Kraj: Trenčiansky	Okres: Trenčín	Mesto: Trenčín

Investor: Mesto Trenčín, Mierové námestie 2, Trenčín

ATELIER JHR, s.r.o.
Nábrežná 3, 911 08 Trenčín
tel.: +421-32-652 5722
IČO: 44 023 570
DIČ DPH: SK 202 258 7281

Kultúrne stredisko Hviezda, ul. knieža ťa Pribinu 3, Trenčín

SO101 KS Hviezda

E.1.12 Meranie a regulácia

Automatizačná schéma kotolne

Formát	3xA4
Dátum	jún 2010
Stupeň	Realizačný projekt
Zák. číslo	25-JHR-2010
Mierka	–
Číslo výkresu:	10.25.05