


LEGENDA

- SANÁCIA STIEN PROTI VĽHKOSTI - NA BETÓNOVÉ STENY PO OKLEPANÍ OMIETOK A OFRÉZOVANÝ POVRCH BETÓNU APLIKOVAT DVOJNÁSOBNÝ NÁTER VANDEXOM SUPER /1,5kg/m²/. PREDTÝM STRKOVÉ A VYPADANÉ MIESTA VYSPRAVIŤ OPRÁVNOU MALTOU VANDEX UNI 1 /20kg/10MM HR./m²/
- STYKOVÁ DRÁŽKA- /STENA- PODLAHA/- REZANIE, VYSEKANIE DRÁŽKY 25x25mm, VYMYTIE DRÁŽKY, APLIKÁCIA MALTY VANDEX UNI 1 /1,5kg/bm/, NÁTER VANDEXOM SUPER
- - - PRACOVNÁ ŠKÁRA V PODKLADNOM BETÓNE- REZANIE, VYSEKANIE DRÁŽKY 25x25mm, VYMYTIE DRÁŽKY, APLIKÁCIA MALTY VANDEX UNI 1 /1,5kg/bm/, NÁTER VANDEXOM SUPER
- SANÁCIA PODLAH PROTI VĽHKOSTI - NA PODKLADÝ BETON PREDEPKL. MIN. HR. 70mm S OFRÉZOVANÝM POVRCHOM APLIKOVANÝ NÁTER VANDEXOM SUPER /1kg/m²/. PREDTÝM STRKOVÉ A VYPADANÉ MIESTA VYSPRAVENÉ OPRÁVNOU MALTOU VANDEX UNI 1 /20kg/10MM HR./m²/
- SANACNÁ OMIETKA S TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI BAUMIT SANOVA L /CELK. HR. 37MM/ NA CELÚ VÝSKU STIEN APLIKOVANÁ PO SANACII BETONOVÝCH STIEN PROTI VĽHKOSTI VANDEXOM, OKREM PLOCH OBKLADANÝCH KER. OBKLADMI.
- - - SANACNÁ OMIETKA S TEPELNOIZOLAČNÝMI VLASTNOSTAMI BAUMIT SANOVA L /CELK. HR. 37MM/ APLIKOVANÁ V ÚROVNI STIEN NAD KERAMICKÝMI OBKLADMI OD V. 2250MM PO STROP, PO SANACII STIEN PROTI VĽHKOSTI VANDEXOM. DO ÚROVNE 2250MM OD PODLAHY BUDE POD OBKLADY RIEŠENÁ JADROVÁ HLADENÁ OMIETKA BAUMIT HR. 30MM.
- A... STYK MUROVANEJ PRIEČKY SO SANOVANOU STENOU PRESEKAŤ NA VÝSKU SANOVANEJ PLOCHY, PO SANOVANÍ OBVODOVEJ STENY DOMUROVAŤ PRIEČKU ROVNAKÝM MATERIÁLOM.
- B... STYK MUROVANEJ PRIEČKY SO SANOVANOU PODLAHOU- OMIETKU DO VÝŠKY 300mm OSEKAŤ S VYČISTENÍM ŠKÁR, PO NANESENÍ CEMENTOVEJ OMIETKY S PRIDANÍM FEBMIXU APLIKOVAT VO DVOCH VRSTVÁCH VANDEX BB 75 /3kg/m²/
- C... ÚTESNENIE PRESTUPOV POTRUBÍ ŽTI ČEZ SANOVANÉ PLOCHY PODLAH A STIEN DO DN125 /40KS/ RIEŠIŤ OBSEKANÍM POTRUBÍIA NANESENÍM NAPUČIAVACEJ PÁSKY QUELLBAND, PVC POTR. NATRIET LEPIDLOM S POSYPOM KREMÍČITÝM PIESKOM, POTR. OCEL. NATRIET VANDEXOM BB 75 , STYKOVÚ DRÁŽKU VYPLNIŤ VANDEXOM UNI 1, SPOJ PRETRIET VANDEXOM SUPER.
- D... PO OSEKANÍ OMIETOK A OČISTENÍ PODKLADU BET. STIEN ANGL. DVORCOV, BUDE APLIKOVANÝ BAUMIT SANACNÝ BETÓN V HR. 15MM.

POZN. - PO VYPRATANÍ PRIESTOROV STAVBY, PRED ZACATÍM STAVEBNÝCH PRÁČ JE NEVYHNUTNÉ REALIZOVAŤ SONDY DO PODLAH A STIEN A NA ZÁKLADE VYHODNOTENÝCH VÝSLEDKOV, ZA ÚČASTI DODÁVATEĽA SANACNÝCH MATERIÁLOV, PREHODNOTIŤ VHDNOST ICH POUŽITIA A ROZSAH RIEŠENÝCH PLOCH.



Podorys kótovaný s ometkami
+ 0.000 = úroveň 1.N.P

PROJEKT	Ing.arch. Pavol Baláščák		MERKA M 1 : 100	Por. čís. výkr. RP 19
	ul.MUDr.Alojza Churu 1, Trenčín, 032-7431761			
Dátum : 06/2010	STUPEŇ : PROJEKT PŘE VÝBER ZHOTOVITEĽA			
INVESTOR : MESTO TRENCÍN				
KS HVIEZDA				
MESTO : ul. Kniežafa Pribinu 3, Trenčín				
SO 101 KS HVIEZDA E.11 ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO - TECHNICKÉ RIEŠENIE				
NÁZOV VÝKRESU				
Sanácia suterénu				