



ROZVÁDZAČ RS2:

[illegible]

ZOSTAVA RS2:



POZNÁMKY:

ZAPUSTENÁ ROZVODNICA Z PVC, TYP BF-U-6/144, VÝROBCA MOELLER
ROZMERY Z 5.588/v.1070/hl.136mm, ROZMERY NIKY 5.496/v.1020/hl.127mm
KRYTIE IP40/IP20
PRÍVOD ZHORA, VÝVODY HORE
OBSLUHA PRACOVNÍKMI MIN. POUČENÍMI V ZMYSLE VYHL.718/2002 Z.z.

$$P_i = 29.1 \text{ kW}, \quad P_p = 14.8 \text{ kW}$$

SÚSTAVA:

OCHRANA:

HLAVNÉ ROZVODY: 3PENstr.50Hz,400V/TN-C
ROZVODY K SPOTREBIČOM: 3NPEstr.50Hz,400V/TN-S

PRED ÚRAZOM EL. PRÚDOM PODLA STN 33 2000-4-41

- ŽIVÝCH ČASTÍ V NORM. PREVÁDZKE: - IZOLOVANÍM ŽIVÝCH ČASTÍ /príl.A, kap.A.1/
- KRYTMI /príl.A, kap.A.2/
DOPLNENÁ PRÚDOVÝM CHRÁNIČOM

– NEŽIVÝCH ČASTÍ PRI PORUCHE SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA /čl.411.3.2/
A DOPLNKOVÝM POSPÁJANÍM

PROSTREDIE:

ZÁKLADNÉ, OBYČAJNÉ /AA5, AB5, AD1/

HIP:		ZODP. PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	ELPROMONT TREŇČÍN spol. s r.o. 032/6583 223; 0908 776 374 elpromont@stonline.sk	
ING.ARCH. BALAŠČÁK		ING. Dominik SLUŠNÝ	Milan BALAJ		
KRAJSKÝ ÚRAD: TREŇČÍN		MESTSKÝ ÚRAD: TREŇČÍN			
INVESTOR : MESTO TREŇČÍN, MIEROVÉ NÁMESTIE 2, 911 64 TREŇČÍN					
KS HVIEZDA UL. KNIEŽAŤA PRIBINU 3, TREŇČÍN					
E1.4 ELEKTROINŠTALÁCIA ROZVÁDZAČ RS2, SCHÉMA A ZOSTAVA				FORMÁT :	4 A4
				DÁTUM :	06/2010
				STUPEŇ :	PROJEKT STAVBY
				ZÁK.Č. :	45/2010
				ARCH.Č. :	45/2010
				MIERKA :	Č.VÝKRESU :
				- -	2.11